



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство в регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ССБК СН.ЛБ09.Н000723

№ _____

№ ПС 001739

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытания на горючесть"	Группа горючести - Г1, слабогорючие
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости - В1, трудновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности - Д2, с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения - Т2, умеренноопасные
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Кислородный индекс - 22,2 %

КОПИЯ ЗЕРКА. ПОДЛИННИК
НАХОДИТСЯ В ООО ХОРОШКИ

Эксперт
подпись

по дате
когда



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

С.А. Галайчук